

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI

Bakır Borular:

9,52 mm çapında ; Standart olarak 0,35mm düz ; İsteğe bağlı olarak da 0,40-0,50 mm et kalınlıkta olan borudan imal edilir.

12,70 mm çaplı ; Standart olarak 0,35 mm düz isteğe bağlı 0,50 mm kalınlıkta borudan imal edilir

15,90 mm çaplı ; Standart olarak 0,40 mm düz istek üzerine 0,50mm et kalınlığının da borudan imal edilir.

Fin:

Özel dalgalı dizayna sahip olup , standart hatve küçük kondenserlerde 3,5mm büyük tiplerde ise 0,27-3,00-3,25-3,50 mm alınmıştır

Gövde:

Ana taşıyıcı elemanları korozotif atmosfere dayanıklı galvanizli sacdan yapılır

Kaynak:

Uygulama yerine bağlı olarak uygun kaynak malzemesi kullanılmaktadır.

Fan:

Kondenserler standart olarak fansız sevk edilmektedir. Fanlı istekler özel olarak fiyatlandırılır. Kondenserler için 200,250,300,350,400,450,500 mm çaplı fanlar ön görülmektedir.

Rezistanslar:

Evaporatörlerimizde kullanmakta olduğumuz rezizstanslar 10 mm çapında tek taraflı krom olarak kullanılmaktadır. İstenilen watt 'ta üretilebilmektedir. Rezizstanslar 3 çeşitte bulunmaktadır. Kullanmış olduğumuz rezistanslar çubuk rezizstans,tava (Drenaj) rezizstansı ve Drenaj hortum rezizstanslardır. Ürünlerimizde rezistanslar isteğe bağlı olarak takılmakta olup özel olarak ücretlendirilmektedir.

Test:

Kondenserler yüksek basınçlı hava ile test edilirler. Küçük ürünler haricinde bütün ürünler azot ile basınçlandırılarak sevk edilir.